

TILSTANDSRAPPORT (scannet uddrag)

TILSTANDSRAPPORT (huseftersyn) - uddrag

Ejendom: Egevej 7, 5230 Odense M. Beskikket bygningssagkyndig.

Karakterer: K1 (mindre alvorlig) ... K3 (alvorlig) ... UN
(undersøges nærmere)

KÆLDER:

- Lettere fugtskjolder på kældervæg mod nord K1

- Bemærkning: ældre kælder, vis fugt må påregnes. Ikke
konstateret aktiv skimmelvækst ved besigtigelsen.

TAG: enkelte løse tagsten K1

BAD (stue): fuger ældre K2

VVS: ældre installationer K1

Bemærk: Sagkyndige besigtiger visuelt; skjulte forhold og
tilstødende konstruktioner er ikke undersøgt destruktivt.